

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»**

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@egemo.ru  
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.О. Главного  
врача



**Экспертное заключение на продукцию**

№ 110-6 от « 27 » 02 2012 г.

По  
обращению

ООО «Изомин»

полное наименование учреждения (организации)

юридический  
адрес  
телефон

Московская обл, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1

**Проведена экспертиза документов:**

Заявка на проведение экспертизы № 110 от 25.01.12 г (в рамках внутреннего контроля)

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

СЭЗ на НТД -50.99.03.576.Т.009460.10.07 от 11.10.2007 г.

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)  
ТУ 5762-001-58256885-2007 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
КРОВЕЛЬНЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ» с изменением № 1.

Документация на сырье:

Наименование продукции: ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
КРОВЕЛЬНЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК: «ИЗОМИН РУФ-Н»,  
«ИЗОМИН РУФ», «ИЗОМИН РУФ-В»

Фирма изготовитель: ООО «Изомин»

Московская обл, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1

Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с указанием  
состава, условий применения)

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО № 176 от 20.02.2012 г, №№ 177, 178 от 02.02.2012 г.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	128; 85; 78 Не более 370 Бк/кг
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01 0,04
Бензол	0,00126 0,1
Формальдегид	0,01 0,01
Ксилол	0,0101 0,2
Толуол	0,005 0,6
Фенол	менее 0,001 0,003
Интенсивность запаха 2 балла	не более 2 баллов

**Область применения:** для теплоизоляции плоской кровли во всех типах зданий и сооружений (А-В).  
Для наружных работ.

**Заключение эксперта:** продукция соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

*При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5762-001-58256885-2007 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ» с изменением № 1.*

эксперт,  
экспертизу

проводивший



Хоштария Н.В.

подпись

Ф.И.О.